


# OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



pogled zunaj

prerez

## VF.1

zunanja mera:	100/295
sv. mera prehoda:	90/194
površina vrat $A_w$ :	2,95m <sup>2</sup>
toplotna prehodnost $U_w$ :	0,9W/m <sup>2</sup> K
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	odpiranje po SIST EN 179

enokrilna lesena vrata z zunanjo Al oblogo:

- odstranitev obstoječih vrat
- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
- notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
- samozapiralo
- kljuka s cilindrično ključavnico po izboru projektanta kot npr. "FSB 1171"

število:

2 kos

SHEMA VRAT  
VF.1