




LEGENDA

- Nova oprema
- V60 - Opreva voda - predtok
- V60 - Opreva voda - povratek
- GPZ zemeljski plin
- Vodovodna voda
- Mehcana voda

LEGENDA MERILNE OPREME

()	Element brez električnih pretvornikov	()	Element z električnimi pretvorniki
Ti	Termistor	FG	Povezava s procesnim vodenjem
PI	Hanometer	PBI	Meritev pretoka
RI	Rotameter - meritnik pretoka	PIE	Meritev, prikaz in regulacija tlaka
		PI	Meritev in prikaz tlaka
		TI	Meritev temperature
		GSH	Končno stikalo-odtarno stanje
		GSL	Končno stikalo-zarjato stanje
		XS	DIOFF: smleljeno-digitalno

			H-KO-0101		EA EC	Signal binetna opake-alarm Zvezno krmiljenje-analogno		
			Zaporedna številka el. Oznaka prim. elementa Oznaka prostora Oznaka armature		VHL	001-125-14301-PN16		
							Tlačna stopnja - PN Material cevi Velikost cevi - DN Oznaka linije - zap. št. Oznaka medija	
5								
4								
3								
2	okt. 2012	G. Aničević	Dodan kalorimeter na kogeneracijski napravi, FID KO-03104					
1	jan. 2012	G. Aničević	Sprememba PZI – brez reduktivnih obtočnih crpalk					
Rev. št.	Datum	Revidiral	Opis revizije					
			INSTITUT JOZEF ŠTEFAN 1000 Ljubljana		ŠTEVILKA RISBE		568/11-5-02	Št. revizije 2
PROJEKT			Posodobitev sistema ogrevanja na lokaciji RCP		ŠTEVILKA PROJEKTA		568/11	ŠTEVILKA NARČA 568/11-5
NAZIV OBJEKTA			Reaktorski Infrastrukturi Center		Oglj. projektant Gasper Aničević, u.d.l.s.		Id št S-1631	VRSTA PROJEKTA PZI
VSEBINA RISBE			Shema kotlovnice		Sodelavec Jure Skvarca			
Inženiring in projektiranje, d.o.o. Lenež pot 61, 1560 Vitrina SLOVENIJA Tel: +386-(0)1-423 91 21 Fax: +386-(0)1-423 91 68								