



Legenda

- Kartična čitalna enota pristopne kontrole
- Tipka za izhod v sili
- Električna ključavnica pristopne kontrole

Opomba:
Vstop in izstop v prostore je iz hodnika možen samo z ustreznim dovoljenjem. Zato je na vstopu in izstopu v prostor čitalec kartice pristopne kontrole. Ob izhodu se vrata v primeru nevarnosti lahko odprejo tudi s pritiskom na tipko za izhod. Čitalec, ključavnica, kartice in tipka so del naprave pristopne kontrole. Kontrola pristopa je povezana tudi na TK omarico.
Oprema za kontrolo pristopa se napaja iz razdelilnika =R–E, tokokrog 6. Oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo v celotnem kompleksu.

<div><div>FORTE</div><div>INŽENIRING</div></div>		<div>FORTE inženiring d.o.o., Ljubljana</div> <div>Projektiranje elektroinštalacij in procesnih sistemov</div> <div>Lovrenčičeva 8, 1231 Ljubljana–Črnuče, Slovenija</div> <div>GSM: 041 / 63 80 63</div> <div>E–mail: metod.pecar@gmail.com</div>	
Objekt	Inštitut "Jožef Stefan" – Odsek za biotehnologijo (B–3)	Datum izdelave	marec 2019
Investitor	Inštitut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, Ljubljana	Merilo	1 : 50
Odg. projektant	Metod PEČAR, dipl.inž.el.	Izs	E–0274
Projektant	Metod PEČAR, dipl.inž.el.	Datoteka	19–006–01–06.dwg
Projekt	Laboratorij za celično biologijo	Štev. projekta	19–006
Načrt	Načrt električnih inštalacij in električne opreme	Številka načrta	19–006
Risba	Tloris – kontrola pristopa	Številka risbe	01.06